



29.8.2018

Rauhalan päiväkodin sisäilmatyöryhmä

Aika 27.8.2018 klo 8.00

Paikka Rauhalan päiväkoti

Läsnä Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.
Heidi Porttila, päivähoitoalueen esimies
Merja Luumi, päiväkodinjohtaja
Kaisu Rajala, henkilökunnan edustaja
Katja Nikunen, puhtauspalvelutyönjohtaja
Haidar Medallal, isännöitsijä
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu
Kai Lindgren, kiinteistöhuoltaja
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti
Antti Ahola, rakennusterveysasiantuntija, Insinööri Studio Oy
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Rauhalan päiväkodilla

1. Henkilökunnan oireilussa ei ole tapahtunut muutosta aikaisempaan. Työterveyteen on ollut yhteydessä viimeisen vuoden aikana (elokuu 2017 - elokuu 2018) neljä työntekijää.
2. Päiväkodinjohtajalle ei ole tullut yhteydenottoja vanhemmilta lasten oireiluun liittyen.
3. Henkilökunnalle ja vanhemmille on järjestetty 19.6.2018 tiedotustilaisuus kuntotutkimuksen tuloksista.
4. Päiväkodin kuntotutkimusraportti on laitettu nähtäville kaupungin sisäilmasivuille.
5. Kuntotutkimustulosten valmistuttua on tehty altistumisolosuhteiden arviointi Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan käyttäen apuna pääkriteereitä, jotka kuvaavat tavanomaisesta poikkeavaa olosuhdetta (Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma, Työterveyslaitos 2017). Tavanomaisesta poikkeavan olosuhteen todennäköisyyttä arvioidaan neliportaisella asteikolla: 1) epätodennäköinen, 2) mahdollinen, 3) todennäköinen, 4) erittäin todennäköinen. Tutkimuksen perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde tilassa on mahdollinen. Altistumisolosuhteen arviointiin vaikuttavat mm. käytetyt rakennusmateriaalit sekä rakennustavat.
6. Päiväkodin kesätauon aikana päiväkodin tiloissa on tehty korjaavia toimenpiteitä.



29.8.2018

- Kaikista alakerran ikkunoista on irrotettu listoitukset ja ne on tiivistetty sekä uudelleen listoitettu. Vastaava toimenpide on tehty alakerrassa lattian ja seinän yhtymäkohdissa ulkoseinien ja kantavien seinien kohdalta (rakenteiden sisällä).
- Tuloilman päätelaitteiden äänenvaimennusmateriaalina olleet mineraalivillat on poistettu, päätelaitteet on puhdistettu, suodatinkehysten kunto on tarkastettu sekä ilmanvaihdon tulo- ja poistoilma on tasapainotettu.
- Korjaavien toimenpiteiden jälkeen päiväkodin tilat on siivottu ennen toiminnan alkamista.

Sovitut toimenpiteet

1. Päätelaitteiden pölyn kertymistä seurataan ja tarkastetaan seuraavan kerran keväällä 2019.
2. Yläkerran lämpöolosuhteiden seuranta jatketaan. Tarvittaessa voidaan tehdä uudelleen lämpötilamittauksia.
3. Tarkastetaan vielä ilmanvaihtojärjestelmän dokumentointi.
4. Meneillään on päiväkotij- ja kouluverkko selvitys, mikä vaikuttaa pysyvämpien ratkaisujen toteuttamiseen, esimerkiksi päiväkodin pihan asfaltointiin.
5. Tutkimusraportti toimitetaan työterveyteen.
6. Sisäilmaryhmä seuraa päiväkodin olosuhteita sekä henkilökunnan ja lasten tuntemuksia.

Seuraava palaveri

26.11.2018 klo 8.00 Rauhalan päiväkodilla.

Jakelu läsnä olleet
Leena Kotola, työterveyslääkäri
Mirva Härkönen, työterveyshoitaja
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu
Sirpa Aalto, isännöitsijä
Kaija Kujala, siivoustyöjohtaja