



10.04.2019

Rauhalan päiväkodin sisäilmatyöryhmä

<i>Aika</i>	8.4.2019
<i>Paikka</i>	Rauhalan päiväkoti
<i>Läsnä</i>	Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj. Heidi Porttila, varhaiskasvatusalueen esimies Merja Luumi, päiväkodinjohtaja Katja Nikunen, puhtauspalvelutyönjohtaja Kai Lindgren, kiinteistöhoitaja Leila Hietala, kaupunginarkkitehti Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu Anni Varis, terveystarkastaja

Tilanne Rauhalan päiväkodilla

1. Päiväkodinjohtajalle ja henkilökunnalle ei ole tullut yhteydenottoja lasten oireilusta. Edellisen sisäilmaryhmän kokouksen 26.11.2018 jälkeen on yksi työntekijä kokenut mahdollisesti sisäilmaan liittyviä tuntemuksia.
2. Päiväkodin yläkerran huoneissa esiintyy edelleen viileyttä tehtyjen ilmankierron parannustoimenpiteiden jälkeen.

Sovitut toimenpiteet

1. Yläkerran huoneisiin ja portaikkoon hankitaan lisälämmittimet ja ilmanvaihdon toimivuutta ja lämpötilojen vaihtelua seurataan edelleen. IV-koneiden suodattimien vaihto tehdään hiekkapölykauden jälkeen.
2. Alaslaskettujen valaisimien varjostimien päältä poistetaan kertynyt pöly. Samalla tehdään muu yläpölysiivous. Pintojen siivouksen mahdollistamiseksi, on pinnat pidettävä mahdollisimman hyvin vapaina.
3. Mahdollisesta lapsen oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä päiväkodinjohtajaan ja tarvittaessa terveydenhoitoon. Henkilöstöä ohjeistetaan ilmoittamaan mahdollisista oireista päiväkodinjohtajalle ja olemaan tarvittaessa yhteydessä työterveyteen.

Seuraava palaveri

Sisäilmaryhmä kokoontuu seuraavan kerran tarvittaessa erikseen sovittavana aikana.

Risto Karnaattu
muistion laatija

Jakelu läsnä olleet
Heidi Taponen, työterveyshoitaja
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö
Sirpa Aalto, isännöitsijä
Sauli Hirsikallio, kiinteistöjohtaja