



23.4.2018

Ruonalan koulun sisäilmaryhmä

Aika 13.4.2018 klo 13 alkaen

Paikka Ruonalan koulu

Läsnä Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.
Marja Streng, rehtori
Sirpa Aalto, isännöitsijä
Anu Lehtinen, vs. opetustoimenjohtaja
Helena Alasvuo, kouluterveydenhoitaja
Pekka Johansson, kiinteistötyönjohtaja
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu
Emma Muurinen, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Ruonalan koulun tiloissa

1. Oppilasoireita ei ole esiintynyt. Aiemmin oireilleelle lapselle on osoitettu toinen opetuspaikka.
2. Henkilökunnan osalta ei ole oireilua. Tehdyt toimenpiteet syksyllä 2017 oireita kokeneen opettajan osalta ovat toimineet.
3. Tilassa 128 esiintynyt maton hajuhaitta on selvästi vähentynyt eikä oireita koeta.
4. Luokista 128 ja 225 on kerätty lattiamateriaalin ja sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden VOC-pitoisuuden näytteet Raksystems:n toimesta, raportti tuloksista on annettu 12.2.2018. Poikkeavia pitoisuuksia ei todettu.

Sovitut toimenpiteet

1. Kattoikkunoiden kunto tarkastetaan kesän 2018 aikana ja korjataan sen mukaan mitä todetaan tarpeelliseksi korjata.
2. Oppilaiden ja henkilökunnan kokemuksia seurataan.

Jakelu

Läsnä olleet
Noora Pirkkalainen, työterveyshoitaja
Anne Hupanen, toimistoarkkitehti
Leena Lampinen, puhtauspalvelutyönjohtaja
Kim Ukkonen, kiinteistöhoitaja