



29.05.2017

Ruonalan koulun sisäilma-asiat

Ruonalan koululla pidettiin moniammatillisen sisäilmaryhmän kokous 19.5.2017. Kokouksessa todettiin, ettei uusia sisäilmaoire-epäilyjä ole havaittu

Koululla on tehty lisätutkimuksia luokissa 226 - 229 sekä käytävän kirjastossa VOC-emissioiden osalta. Aiemmassa tutkimuksessa luokassa 227 oli todettu poikkeava tulos näiden osalta. Tutkimuksissa ei todettu tavanomaisesta poikkeavia VOC-pitoisuuksia missään tiloissa. Tutkimuksen tekijän mukaan poikkeava tulos näyttäisi aiheutuneen hetkellisestä päästöstä, eikä laajempaa muovimatto-ongelmaa näissä tiloissa ole.

Luokan 128 uusi muovimatto on tuoksunut voimakkaasti asentamisen jälkeen. Matto on kiillotettu ja tiivistetty nopeakerroksisella lattianhoitokoneella. Lattianpinnoitteen tuoksuvuuden on koettu vähentyneen tämän seurauksena. Osassa toisen kerroksen luokkia ilma koetaan vielä ajoittain tunkkaiseksi.

Terveystarkastajan tiloissa ja sen viereisessä kokoushuoneessa olosuhteet ovat parantuneet tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Tehtäviä toimenpiteitä

- Koulun ilmanvaihto nuohotetaan kokonaisuudessaan ja ilmanvaihto säädetään sekä tasapainotetaan uudelleen.
- Koulun perussiivous tehdään ilmanvaihtotoimenpiteiden jälkeen.
- Osalle luokista jätetään ilmanpuhdistimet. Puhdistimet poistuvat vaiheittain ilmanvaihtokoneiden säädön jälkeen.
- Koulun piha asfaltoidaan

Kaikki nämä toimenpiteet toteutetaan kesätauon 2017 aikana eikä niistä aiheudu haittaa oppilaiden koulutyölle. Seuraava sisäilmaryhmä kokous pidetään tarvittaessa.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Sirpa Aalto.

Yhteistyöterveisin

Marja Streng
rehtori

Tommy Larvi
työsuojelupäällikkö



TIEDOTE

2

29.05.2017