



24.8.2018

Metsäkulman päiväkodin sisäilmatyöryhmä

Aika 21.8.2018 klo 11.30

Paikka Metsäkulman päiväkoti

Läsnä Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.
Raakel Rousku, päiväkodinjohtaja
Tuire Rongas, lastenhoitaja
Heidi Porttila, varhaiskasvatusalueen esimies
Haidar Medallal, isännöitsijä
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu
Emma Muurinen, terveystarkastaja
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Metsäkulman päiväkodilla

1. Kesän aikana kaksi aiemmin oireilutta työntekijää ovat vaihtaneet toiseen yksikköön. Lasten osalta oireiluyhteydenottoja päiväkodinjohtajalle ei ole tullut. Joitakin kyselyitä on tullut kesän aikana tehdyistä korjaustoimenpiteistä.
2. Kesän aikana päiväkodin tiloissa on tehty korjaustoimenpiteitä:
 - Käytävien osalta alakatot on avattu ja niiden yläpuoliset tilat on puhdistettu sekä yläpohjaan ja huoneisiin menevät läpimenot on tiivistetty. Lisäksi kaikista ikkunoista, mukaan lukien sosiaalitila 129, on irrotettu listoitukset ja ne on tiivistetty sekä uudelleen listoitettu. Sisäilmatutkimuksista tulleet reiät seinissä ja lattioissa on paikattu. Työt on tehty viikoilla 27-29.
 - Korjaavien toimenpiteiden jälkeen päiväkodin tilat on siivottu ennen toiminnan alkamista.
 - Päiväkodin ulkoseinän mineraalivillaeriste on alkuperäinen, jonka eteen on asennettu uusi tuulensuojalevy edellisen remontin yhteydessä vuonna 2004. Samalla ulkoverhous on uusittu.
 - Tutkimusraportissa on virheellisesti mainittu, että henkilökunnan pukuhuoneen 111 ulkoseinärakenne olisi hieman erikoinen. Tilan lattian höyrynsulku on nostettu noin 30 cm lattiasta seinälle. Höyrynsulku ei kata koko ulkoseinää, eikä ole kosteusteknisesti riskirakenne.

Sovitut toimenpiteet

1. Otetaan uusintakuitunäyte toimistotilasta syyskuun aikana.
2. Selvitetään mahdollisuutta tarkastaa yläpohjankuntoa tarkemmin.
3. Henkilökunnan pukuhuoneen olosuhteita seurataan tehtyjen hajuhavaintojen osalta.



24.8.2018

4. Päiväkodin kuntotutkimusraportti laitetaan nähtäville kaupungin nettisivuille.
5. Lasten vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle laaditaan tiedote kesän aikana tehdyistä korjaustoimenpiteistä.
6. Jatketaan lasten ja henkilökunnan mahdollisten sisäilmaan liittyvien oireiden seurantaa.

Seuraava palaveri

11.10.2018 klo 8.30 Metsäkulman päiväkodilla.

Jakelu

läsnä olleet

Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö

Leena Kotola, työterveyslääkäri

Mirva Härkönen, työterveyshoitaja

Kai Lindgren, kiinteistöhoitaja

Katja Nikunen, puhtauspalvelutyönjohtaja

Leena Järvinen, puhtauspalvelupäällikkö

Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja

Tero Huusko, toimitilapäällikkö