



1.10.2018

## Pihkoon päiväkodin sisäilmatyöryhmä

**Aika** 24.8.2018 klo 8.30

**Paikka** Pihkoon päiväkoti

**Läsnä** Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.  
Inga Storgård, päiväkodin johtaja  
Leena Lampinen, puhtauspalvelutyönjohtaja  
Taru Eerola, työterveyshoitaja  
Sirkka-Liisa Torila-Saarinen, lastenhoitaja  
Haidar Medallal, isännöitsijä  
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti  
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu  
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu  
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.

### Tilanne Pihkoon päiväkodilla

1. Päiväkodin tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi varhaiskasvatuksen lapsiryhmää sekä esiopetus. Lapsia on yhteensä 56. Päiväkodilla on päivittäin 12 henkilökunnan jäsentä.
2. Päiväkodinjohtajalle ei ole tullut yhteydenottoja lasten tai henkilökunnan mahdollisesti sisäilmaan liittyvistä tuntemuksista.
3. Henkilökunta on kokenut sisäilman laadun tuntuvan paremmalta tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Henkilökunta kokee kuitenkin välillä, että ilma loppuu päiväkodin tiloissa, ja he ovat epäilleet käytävän ilmanvaihdon toimivuutta.
4. Kesän jälkeen tiloissa on havaittu runsaasti sokeritoukkia.
5. Viime kevään ja kesän aikana päiväkodin tiloissa on tehty korjaavia toimenpiteitä.
  - Päiväkodin ilmanvaihto on puhdistettu ja tasapainotettu talvella 2017.
  - Kellari on tyhjennetty. Kellarin rappusten päähän on laitettu seinä ja ovi. Kellari on alipaineistettu. Alipaineistuksella tarkoitetaan, että ilmapirran suunta on päiväkodin tiloista kellaritilaan päin.
  - Päiväkodin tiloista on poistettu turhaa tavaraa. Esikoulun siirtyessä koulun puolelta päiväkodin tiloihin mukana siirtyvistä tavaroista on puhdistettu puhdistettavissa olevat tavarat ja vaikeasti puhdistettavat tavarat on hävitetty ennen muuttoa.
  - Päiväkodin tiloihin on tuotu koulun puolella ollut ilmanpuhdistin.
6. Päiväkodin tilojen siivousta on lisätty.



1.10.2018

### Sovitut toimenpiteet

1. Seurataan käytävän ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman riittävyyden tunnetta. Pyydetään Ilma-Eerolta ilmanvaihtoon liittyvä pöytäkirja (liitteenä).
2. Seurataan sokeritoukkien esiintymistä.
3. Siivottavuutta helpotetaan kiinnittämällä huomiota kaappien päällä olevan tavaran määrään, jotta yläpölyjen puhdistaminen helpottuu.
4. Poistetaan ikkunalaudat pattereiden päältä, sillä ikkunalaudat vaikeuttavat pattereiden tausten puhdistamista.
5. Sisäilmaryhmä seuraa päiväkodin olosuhteita sekä lasten ja henkilökunnan tuntemuksia.
6. Lasten vanhempia ohjataan olemaan yhteydessä päiväkodinjohtajaan ja henkilökuntaa työterveyteen mahdollisista sisäilmaan liittyvistä tuntemuksista.

### Seuraava palaveri

10.12.2018 klo 8.30 Pihkoon päiväkodilla

### Jakelu

läsnä olleet  
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö  
Anne Ahonen, varhaiskasvatusalueen esimies  
Raili Liukkonen, varhaiskasvatusjohtaja  
Leena Kotola, työterveyslääkäri  
Leena Järvinen, puhtauspalvelupäällikkö  
Tero Huusko, toimitilapäällikkö  
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö