



30.8.2018

Karhulan koulun sisäilmaryhmä

Aika 30.8.2018 klo 10 alkaen
Paikka Karhulan koulun ruokala

Läsnä Risto Karnaattu, sisäilma-asiantuntija, pj.
Kristiina Juvonen, lukion rehtori
Leila Hietala, kaupunginarkkitehti
Sakari Valtiala, peruskoulun rehtori
Reijo Oksala, yleisopetuksensuunnittelija
Pertti Airaksinen, rakennuspäällikkö
Ville Siikasalo, kiinteistönhoitaja
Sanna Aho, kouluterveydenhoitaja
Mats Saari, työsuojeluvaltuutettu
Harri Holopainen, työsuojeluvaltuutettu
Sirpa Kainulainen, Kymijoen ravintopalvelut
Katja Nikunen, siivoustyönjohtaja
Emma Muurinen, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Karhulan lukion tiloissa

1. Yksi lukion opiskelija on ollut terveydenhoitajaan yhteydessä mahdollisesta oireilusta. Oireita on koettu luokkatiloissa 114 ja 315, opiskelija on kokenut, että tiloissa haisisi poikkeavalle.
2. Henkilöstön osalta työterveyteen ei ole oltu yhteydessä mahdollisesta oireilusta.
3. Siivous ja vanhojen paperien poisto ovat edelleen käynnissä, mikä voi aiheuttaa herkimmille oireita.
4. Terveystarkastaja ja sisäilma-asiantuntija ovat tehneet 22.8. tarkastuskierroksen, jonka johdosta annettiin toimenpidekehotuksia mm. ilmankierron ja ilmanvaihdon riittävyyden varmistamisen osalta tietyistä tiloista. Tilapalvelu on reagoinut mittaamalla ilmamääriä ja toteamalla ilmanvaihdon riittäväksi. Oppilaitos toivoo lisäilman saannin järjestämistä peruskoulun opinto-ohjaajan tilassa. Tilassa 121 on todettu ilmamäärien riittävän, vaikka käyttäjät ovat kokeneet, ettei ilma riittäisi. Tilassa on sähkökeskus, jonka johtovedot on tiivistetty. Tilaan tilapalvelu on esittänyt lisättäväksi ilmanpuhdistinta. Terveystarkastajan tilan viereiseen lepo- ja huoneeseen esitetään lisättäväksi erillinen tuloilmaelin ja viereisen wc-tilan poistoilmamääriä nostettavaksi. Lukion opinto-ohjaajan tilassa ilmanvaihto on mitattu riittäväksi, oppilaitos toivoo myös lukion opon huoneen raitisilman lisäämistä.
5. Salin näyttämön alla säilytettävistä tuoleissa on havaittu hajuhaittaa. Tuolit on imuroitu ja tekstiilidesinfioitu kesän aikana, mikä ei varsinaisesti poista mahdollisia hajuja. Näyttämön alapuolella ei ole koneellista ilmanvaihtoa.



30.8.2018

Sovitut toimenpiteet

1. Sisäilmaryhmä ohjeistaa, että tarpeettomia kirjoja, paperia ym. irtaimistoa hävitetään niin paljon kuin mahdollista tai järjestetään niiden säilytys ovien taakse.
2. Selvitetään peruskoulun sekä lukion opinto-ohjaajien tilojen varustamista tuloilmapuhaltimella, sillä ikkunatuuletus tiloissa ei ole mahdollista. Tilapalvelujen esittämät muutokset on esitetty tehtäväksi syyslomaviikon aikana. Selvitykset opinto-ohjaajien tuloilman lisäämisen mahdollisuuksista on syytä tehdä ennen tätä, jotta mahdolliset muutokset voidaan myös toteuttaa syysloman aikana.
3. Selvitetään sitä, onko tutkimusvaiheessa tutkittu tilaa 121 ja mikäli ei, niin tilan olosuhteita tutkitaan tarkemmin.
4. Salin tuolien vaihdon mahdollisuuksia selvitetään.
5. Mahdollista oireilua seurataan opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta.
6. Remontin loppuraportti on tulossa.

Seuraava kokous

Torstaina 8.11. klo 9 Karhulan koulun auditoriossa

Jakelu

Läsnä olleet
Tommy Larvi, työsuojelupäällikkö
Veera Arola, työterveyshoitaja
Tero Huusko, toimitilapäällikkö
Sauli Hirsikallio, kiinteistötyönjohtaja
Sirpa Aalto, isännöitsijä
Juha Henriksson, opetustoimenjohtaja
Kaisa Havana, Kymijoen ravintopalvelut