

12.12.2019

## RUONALAN KOULU SISÄILMARYHMÄ

**Aika** 10.12.2019

**Paikka** Ruonalan koulu

**Läsnä** sisäilma-asiantuntija Risto Karnaattu pj.  
vararehtori Anssi Kinnaslampi  
kiinteistöyöjohtaja Pekka Johansson  
terveystarkastaja Anni Varis  
puhtauspalvelutyönjohtaja Leena Lampinen  
työsuojeluvaltuutettu Mats Saari

### **Asia Ruonalan koulun sisäilmatilanne**

1. Kouluterveydenhoitajalle on tullut yksi huoltajan yhteydenotto oppilaan oireilun mahdollisesta liittymisestä koulun sisäilmaan. Oppilaalla on aikaisempaa hengitystieherkkyyttä. Koulussa ei ole ollut tavanomaista enempää ja poikkeavasti sairauspoissaoloja. Henkilökunnalla ei ole esiintynyt sisäilmaan liitettävää oireilua.
2. Luokkien tuloilman lämpötilaa on laskettu koko koulun osalta noin asteen verran alemmas. Tällä tavalla tuloilma saadaan sekoittumaan paremmin sisäilmaan ja ilma vaihtumaan paremmin tilojen oleskelualueilla. Luokkien huoneilma on koettu etenkin syksyisin ja keväisin turhan korkeaksi, jonka vuoksi koulun ikkunoihin on hankittu UV-säteilysuojaverhoja aurinгон säteilylämmön vähentämiseksi.
3. Koulussa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Koulun ilmanvaihtojärjestelmät on nuohottu ja ilmanvaihto on säädetty kesällä 2017. Ilmanvaihto toimii suunnitellulla tavalla.

### **Toimenpiteet**

1. Koulun olosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta ja tehtävien toimenpiteiden vaikutusta koettuun sisäilman laatuun seurataan edelleen. Mahdollisista sisäilmaan liittyvästä oireilusta neuvotaan huoltajia olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä työterveyteen ja rehtoriin.

Seuraava kokous 22.4.2020 klo 14.00 Ruonalan koululla.

Jakelu  
Läsnä olleet  
Marja Streng  
Heidi Hakala  
Reijo Oksala  
Tommy Larvi