



17.5.2021

Otsolan koulun sisäilmaryhmä

<i>Aika</i>	11.5.2021
<i>Paikka</i>	Teams-kokous
<i>Läsnä</i>	Risto Karnaattu, pj. Mari Hirsikallio Jukka Tanska Heidi Porttila Tiina Fyhr Anni Varis Tiia Nygård Katja Niemimäki Tommy Larvi Anne Hupanen Sanna Montonen Jori Pihl Teemu Pirinen Mats Saari Arja Lainio Kaisa Havana Reijo Oksala Vesa Minkkinen

Tilanne Otsolan koululla

1. Kouluterveydenhoitajalle ja koululle on tullut edellisen sisäilmaryhmän kokouksen 4.2. 2021 jälkeen yksi yhteydenottoja oppilaan sisäilmaan liitetystä oireilusta. Oireilu on saatu poistumaan, sijoittamalla sisäilmanpuhdistin oppilaan luokahuoneeseen. Syyslukukaudella 2020 kirjattiin 3 oppilasoireiluyhteydenottoa. Esikoululle ei ole tullut uusia ilmoituksia lasten sisäilmaan liitetystä oireiluepäilyistä. Syksyllä 2020 kirjattiin yksi yhteydenotto.

Työterveyteen ei ole tullut kuluvana lukuvuonna sisäilmaan liitettyjä opetushenkilökunnan oireiluyhteydenottoja. Kiinteistöhoitohenkilöstöllä ja keittiöhenkilökunnalla ei ole esiintynyt oireilua. Laitoshuoltajat ovat kokeneet oireilua uudenpuolen käytävätiloissa kuluvan lukuvuoden aikana, mutta sisäilman on koettu parantuneen tehtyjen ilmanvaihdon tehostamistoimenpiteiden jälkeen. Aamuisin esikoulun käytävällä esiintyy ajoittain viemärihajua.

Liikuntasalin osalta ei kuluvana lukuvuonna ole tullut tietoon oireiluyhteydenottoja oppilailta eikä iltakäyttäjiltä.

2. Sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavina kunnostuksina on koulun uudenosan käytävien ilmanvaihtuvuutta tehostettu lisäämällä käytäville tulo- ja poistoilmayhteyksiä. Näin ilmanvaihtuvuutta on saatu parannettua käytävillä ja osin myös luokahuoneissa. Toimenpiteen on koettu parantaneen sisäilman laatua.

Rehtorin huoneessa on lämpöpatteria siirretty sähkökoteloinnin alta hieman ulos lämmön siirtymisen parantamiseksi. Toimenpiteen vaikutusta seurataan ja tarvittaessa lämpöpattereita siirretään myös opettajienhuoneen päätyseinällä. Ikkunaseinällä lämpöpatterit on jo asennettu ulommas rakenteen alta.

Toimenpiteet

1. Esikoulun käytävällä ajoittain esiintyvän viemärihajun syyn selvittämistä jatketaan hajuhaitan poistamiseksi.
2. Tulevan kesäloman aikana koululla tehdään julkisivun kunnossapitokorjauksia.
3. Sisäilmaryhmä seuraa edelleen osaltaan koulun ja esikoulun sisäilmaolosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta. Mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta neuvotaan lapsia ja huoltajia olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin ja esiopetuksen osalta esiopetuksesta vastaavaan päiväkodinjohtajaan. Aikaisempia oireiluilmoituksia voi myös uusia ja tarkentaa. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä esimiehiin ja työterveyteen. Sisäilmaan liitettyssä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin.

Seuraava kokous

9.11.1921 klo 9.00 Teams-kokouksena.

Jakelu

Läsnä olleet
Tero Huusko
Leila Hietala
Pertti Airaksinen
Sauli Hirsikallio
Arto Ehrsten