



4.12.2019

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja Ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017.

Järjestelmä on tullut kunnostaa 31.10.2019 mennessä mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään luvanvaraisia korjaus- tai muutostöitä.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) 6 § Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisältö:

Jätevesijärjestelmää koskevassa suunnitelmassa on otettava huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari.

Suunnitelman on sisällettävä:

1. tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta
2. tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksista
3. tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä
4. tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan

Lisäksi tulee huomioida mitä kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesien käsittelystä määrätty.

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Lupaa voidaan hakea myös samanaikaisesti muun lupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä.

Lupahakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä.

Suunnitelmaan tulee liittää tiedot asetuksen 157/2017 kohtien 1., 2. ja 4. mukaisesti sekä 3. kohdan mukainen asemapiirros sekä tekninen selvitys suunnitellusta laitteistosta.



4.12.2019

Asemapiirroksessa tulee esittää tiedot:

- jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista
- hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta
- jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista
- talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta
- pinta- ja pohjavesistä
- muusta maankäytöstä

Hakemukseen liitetään yleensä ainakin seuraavat kvv-suunnitelmat (tarkennettu asemapiirros):

- viemäriputkien mitoitus, materiaalit, kaltevuudet ja korkomerkinnot
- kaivojen mitoitus
- saostuskaivot ja niiden mitoitus
- imeytyskenttien ja suodatuskenttien putkitukset ja laitteet
- purkupaikat ja purkuveden poisjohtamisen ratkaisut
- umpisäiliöiden mitoitus, tarkastuskannet ja tyhjennyksen periaate
- purkuveden näytteenottokaivo tai muu näytteen ottamisen periaate