



11.5.2023

Otsolan koulun sisäilmaryhmä

<i>Aika</i>	10.5.2023 klo 13.00–13.50
<i>Paikka</i>	Teams-kokous
<i>Läsnä</i>	Mari Hirsikallio Anni Varis Tommy Larvi Anne Hupanen Mats Saari Arja Lainio Anna-Kaisa Havana Sauli Hirsikallio Reijo Oksala Marja-Leena Peltomäki Katja Niemimäki Vesa Minkkinen Jukka Tanska Ismo Kirves pj, siht Sirpa Aalto Pertti Airaksinen Jari Röntynen Sanna Montonen

Tilanne Otsolan koululla

1. Kouluterveydenhoitajalle ja koululle ei ole tullut sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja edellisen sisäilmaryhmän kokouksen 2.11.2022 jälkeen.
2. Esiopetukseen ei ole tullut ilmoituksia lasten eikä henkilökunnan sisäilmaan liitetystä oireilusta.
3. Työterveyshuoltoon ei ole tullut edellisen kokouksen jälkeen sisäilmaan liitettyjä opetushenkilökunnan oireiluyhteydenottoja. Työnantajalle ei ole tullut yhteydenottoja. Tiedossa on mahdollinen sisäilmaoire-epäily, mutta tieto ei ole mennyt työterveyshuoltoon asti. Tarkastetaan sisäistä ohjeistusta siltä osin.
4. Keittiöhenkilökunnalta ei ole tullut sisäilmaoireiluun liittyviä yhteydenottoja. Tilanne on hyvä tällä hetkellä.
5. Puhtauspalveluissa ei ole ollut sisäilmaan liitettyä oireilua.

Kokemukset ja havainnot tilojen olosuhteista

6. Todetaan, että tilanne on rauhallinen oire-epäilyilmoitusten ja olosuhdehavaintojen suhteen. Tämän hetken tietojen perusteella koulun sisäilmasto-olosuhde on saatu hyvin hallintaan. Sisäilmaoireiluun liittyvistä syistä koulun vaihdolle ei ole perusteita tällä hetkellä.

Muut asiat

7. Keskusteltiin käynnissä olevasta palveluverkkoselvityksestä. Yleisesti perusopetuksen oppilasmäärissä on tiedossa laskua vuosille 2025–30.
8. Joulukuun 2022 lopussa tapahtui kattolumista johtuva vesivahinko, jonka vuoksi luokkien ulkoseiniä kostui vanhan osan sisäpihan puoleisella julkisivulla. Opetusta siirrettiin eri luokkiin ja seiniä päästiin kuivamaan nopealla aikataululla. Kuivaus kesti 1–3 kk riippuen tilasta ja kosteusmäärästä. Kuivattuihin luokkiin on tehty korjaussuunnitelmat, jonka mukaan tilat palautetaan ennalleen. Kuivausta tapahtui luokissa 001, 002, 003, 004, 140, 141, 142, 223, 224 ja 225.
9. Viemärin hajuja on raportoitu mm. tiloissa 197 ja wc:t 180 ja 178. Niitä on selvitetty ja korjattu kevään aikana.

Toimenpiteet

10. Ikkunoiden karmirakenteiden tiivistykset eteisaulassa 153 ja 253 tehdään kesällä 2023.
11. Vesivahinkoon liittyvien luokkien pintojen palautukset valmistuvat 17.5. mennessä 1. ja 2. kerroksissa. Kellarikerroksen seinä tilassa 003 ja 004 kunnostetaan kesän aikana. Julkisivun vinoille tiiliverhousosuksille, jotka ovat säärasitukselle alttiita, on suunnitteilla suojaverhouslevytys syksyn aikana. Koulun puolelta syksyn korjaukselle ei ole esteitä.
12. Talokunnossapito selvittää maaliskuisen ikkunavuodon pyöröporraspäädyn aulassa sekä tekee vesikaton ja yläpohjan tarkastuksen luokan 255 kohdalla. Ilmanvaihtokoneen tulosäleikön uudistaminen kaakkoisivulla tehdään kesän aikana.
13. Sisäilmaryhmä seuraa edelleen osaltaan koulun ja esikoulun sisäilmaolosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta. Mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta neuvotaan lapsia ja huoltajia olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin ja esiopetuksen osalta esiopetuksesta vastaavaan päiväkodinjohtajaan. Aikaisempia oireiluilmoituksia voi myös uusia ja tarkentaa. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä esimiehiin ja työterveyteen. Sisäilmaan liitetystä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin. Kiinteistönhoitoa koskevat palvelupyynnöt pyydetään tekemään kaupungin sisäisten sivujen kautta Granlund Manager -palveluun: pikalinkit - kiinteistöjen vikailmoitukset.

Seuraava kokous

Ke 1.11.2023 klo 13.00 Teams-kokouksena.

Jakelu

Läsnä olleet
Tero Huusko
Leila Hietala
Arto Ehrsten
Heidi Porttila
Sari Laitinen
Jori Pihl
Tiina Fyhr
Nina Bäck