



3.11.2023

Kanervan päiväkoti

<i>Aika</i>	31.10.2023 klo 15.10-16.00
<i>Paikka</i>	Teams-kokous
<i>Läsnä</i>	Kölli-Torvinen Sari Gråsten-Jääskeläinen Pia Muurinen Emma Manninen Sanni Hietala Leila Airaksinen Pertti Saari Mats Larvi Tommy pj. & siht.

Tilanne Kanervan päiväkodin tiloissa

1. Päiväkodin mukaan oireilua esiintyy usealla työntekijällä. Päiväkodilta kertovat oireina mm. silmien kutinaa, rähmimistä, väsymystä, äänen käheyttä, kutinaa, turvotusta, kuumotusta kasvojen alueella ym. Oireilua on esiintynyt ympäri päiväkotia mm. keittiön edustalla, kahvihuoneessa, nukkarissa, eteisessä, ruokatilassa, kattovuodon kohdalla, toimistossa. Oireilun koetaan alkaneen nyt syksyn 2023 aikana. Päiväkodilla pieni epäily, että lapset olisivat olleet hieman enemmän poissa sairastelun vuoksi, mutta tästä ei ole tarkkaa tietoa.
2. Työterveydellä on tietoa tällä hetkellä yhdestä oireilijasta.
3. Terveystarkastajiin ei olla oltu yhteydessä päiväkodin sisäilman osalta.
4. Koonti aiemmista korjaustoimenpiteistä: Päiväkodista on tehty kuntoarvio vuodelta 2010 sekä useampi rakennustekninen raportti ja katselmus 2020 asti. Päiväkotia on kunnostettu näiden osoittamien toimien osalta sekä huomattavasti laajemmin, mitä selvityksissä on ilmennyt.
5. Koonti kiinteistöhoitokäytännöistä toimenpiteistä: Kiinteistöhoitokäytännön henkilöitä ei ollut kokouksessa paikalla.
6. Koonti meneillään olevista, aiemmista tutkimuksista ja/tai kuntokartoituksista: Näistä jo edellä mainittiin. Insinööristudioilta on saatu päiväkodin osalta tutkimussuunnitelma ja tämä koordinoiva kokous esittää, että tutkimussuunnitelman mukainen selvitys toteutetaan.
7. Kohteeseen perutettiin sisäilmaryhmä koordinoimaan tutkimuksia ja sen perusteella tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Jakeluun lisätään varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alueen tukipalvelukoordinaattori.
8. Muut asia: Sisäilma-asiantuntija on käynyt yläpohjassa katselmuksella ja todennut, että muutamassa kohtaa kattorakenteita oli havaittavissa vesivuotoja. Tämän osalta ei saatu asianosaiselta tarkennuksia, sillä hän oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

Edellinen vesivuodon epäillään tulleen ilmanvaihtokanavaa pitkin. Katon tuuletusputken päästä on päässyt ilmeisesti tuulen paineesta sateen aikana valumaan vettä ilmanvaihtokanavaan. Asiaa selvitetään vielä ja tarpeelliset kosteusmittaukset tehdään ympäröivistä rakenteista.



3.11.2023

Seuraava kokous teamsilla 15.12.2023 klo 9.10-10. Toiveena on, että kuntotekniset tutkimustulokset olisivat siihen mennessä valmistuneet.

Toimenpiteet

1. Suositellaan, että kohteeseen tehdään Insinööri Studion tutkimussuunnitelman mukainen kuntotutkimus.
2. Kohteelle perustettiin sisäilma-asioita koordinoiva sisäilmaryhmä.
3. Sisäilmaryhmä seuraa Kanervan päiväkodin sisäilmaolosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta. Mahdollisen päiväkotiiin liitetyn oireilun osalta lapset ja huoltajat ovat yhteydessä päiväkodinjohtajaan tai apulaisjohtajaan.

Henkilökunnan oireilun osalta yhteys esihenkilöön ja työterveyteen. Sisäilmaan liitetystä oireiluepäilytilanteesta on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin. Kiinteistöhoitoa ja siivousta koskevat palvelupyynnöt tehdään kaupungin Intrasta löytyvän ”Tee palvelupyyntö tai vikailmoitus” -palvelun kautta

Seuraava kokous

15.12.2023 klo 09.10-10:00 Teams-kokous.

Jakelu

Läsnä olleet
Huusko Tero
Sipilä Kirsi
Peltomäki Marja-Leena
Johansson Pekka
Käki Kimmo
Klimberg Minna (Terveystalo)
Minkkinen Vesa