



22.5.2026

Velhon päiväkodin sisäilmakokous

Aika	12.5.2026 klo 13 - 13.40
Paikka	Teams-kokous
Läsnä	Karila Satu (pj. ja siht.) Harkko Niina Hupanen Anne Huusko Tero Jaakkola Satu Lahdensalo Jarno Lanki Minna Larvi Tommy Minkkinen Vesa Muurinen Emma Mykkänen Julia Peltomäki Marja-Leena Pihl Jori Rosqvist Aija Saari Mats

Tilanne Velhon päiväkodilla

Kokemukset ja havainnot tilojen olosuhteista

Työterveyteen on tullut henkilökunnalta useita oireiluilmoituksia.

Lapsen vanhemmalta on tullut yhteydenotto sisäilmaan liitetystä lapsen oireilusta.

Tehdyt toimenpiteet

Kiinteistöön on tehty 28.4. katselmus liittyen ilmanvaihdon toimintaan ja tekniikkaan. Katselmuksella tarkistettiin mm. ilmanvaihtokammiot ja äänenvaimentimet. Mahdollisia kuitulähteitä ei havaittu.

Raitisilmakammio on puhdistettu katselmuksen jälkeen. Molempien ilmanvaihtokoneiden TK1 ja TK2 tuloilmasuodattimet on vaihdettu huhtikuussa. Kiinteistössä ei ole palopeltejä, joten ei ole syytä epäillä, että ilmapirrat eivät olisi viimeisimmän ilmanvaihdon säädön jälkeen kunnossa.

Tilojen olosuhteiden seuranta jatketaan edelleen jatkuvatoimisella olosuhdeseurannalla (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus sekä tilojen paine-ero ulkoilmaan nähden). Paine-ero mittaus ulkovaipan yli näyttää hyvää tasoa.

1. kerroksen VEO-tilaan on viety ilmanpuhdistin. Tiloissa on tällä hetkellä yht. 10 kpl Ilmanpuhdistinta aktiivisessa käytössä.

Tulevat toimenpiteet

Velhon päiväkodissa toteutetaan olosuhdearviointi touko-/kesäkuun aikana, jossa Insinööri Studio Oy arvioi rakennuksen sisäilmaolosuhteita. Olosuhdearviointi kertoo kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Olosuhdearviointi tehdään, kun rakennuksessa on tai siellä epäillään olevan rakennuksesta johtuvia sisäilman laatua ja olosuhteita heikentäviä tekijöitä, joiden koetaan aiheuttavan työntekijöille haittaa tai oireita. Mikäli olosuhdearvioinnissa nousee esiin puutteita, ryhdytään kiinteistön osalta tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin sekä selvitetään tarvittaessa sisäilmaolosuhteiden merkitystä käyttäjille.

Olosuhdearvioinnin lisäksi tiloissa tehdään ylimääräisiä sisäilmanäytteenottoja tasopinnoilta ja ilmanvaihtokanavistoista (teolliset mineraalikuidut).

Palveluverkkoselvitys esityksen mukaan Velhon päiväkodissa toiminta päättyy vuoteen 2028 mennessä/arviolta syksyllä 2027.

Sisäilmaryhmä seuraa päiväkodin sisäilmaolosuhteita sekä lasten ja henkilökunnan oireilutilannetta.

Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskevat palvelupyynnöt tehdään kaupungin Intrasta löytyvän ”Tee palvelupyyntö tai vikailmoitus” -palvelun kautta.

Lasten mahdollisesta oireilusta ollaan yhteydessä päiväkodin johtajaan tai apulaisjohtajaan. Henkilökunnan oireilun osalta yhteys esihenkilöön ja työterveyteen. Sisäilmaan liitettyssä oireiluepäilytilanteissa on tärkeää, että asiantuntevat tahot arvioivat oireet ja niiden mahdolliset syyt sekä ohjaavat tarvittaessa oireilijan myös jatkotutkimuksiin.



Milloin on syytä kääntyä työterveyden puoleen sisäilmaan liitetyn ja muunkin oireilun osalta? Mikä tahansa oire, joka haittaa työ- ja toimintakykyä tai oire, joka ihan vain mietityttää. Aina on hyvä kääntyä vähintäänkin kysymään neuvoa työterveyshuollosta. Oiretilanteessa varataan aika numerosta 010312036 (pyydetään aika nimetylle työterveyshoitajalle) tai Pihlajalinnan sovelluksen kautta (sisäilmaoire-epäilyssä: työterveyshoitaja Tiina Malm).

Seuraava kokous

10.6.2026 klo 12 - 12.30 Teams-kokouksena

Jakelu: Läsnäolleet sekä Jaakkola Satu, Jokiranta Tiina, Johansson Pekka, Liukkonen Raili, Lampinen Leena, Malm Tiina, Manninen Sanni ja Porttila Heidi